



Verlagerter Flash-Over

Das Wichtigste in Kürze

Viele brennbare aber unverbrannte Gase sind im Rauch, die UEG oder OEG ist weit überschritten.

Das Feuer im Brandraum ist bereits aus, der Brandraum wird belüftet. Brennbarer Brandrauch ist z. B. in ein anderes Zimmer gezogen. (Oft möglich durch untergehängte Decken, verborgene Hohlräume, Trapezblechdächer..)

Die brennbaren Gase zünden bei Erreichen einer Zündquelle explosionsartig durch.

Problem: Der Rauch zündet nicht, wie vielleicht erwartet im Brandraum, sondern eventuell wie im Beispiel „von hinten“ oder an einer ganz anderen Stelle.

Besondere Vorsicht bei der Überdruckbelüftung, wohin der Brandrauch gedrückt wird.